

DTe.341.72.2025

Jarosław, dnia 7 lutego 2025 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

W związku z § 18 ust. 3 Regulaminu Udzielenia Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem) oraz Rozdziałem XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) przygotowanej przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż wpłynęło w dniu 06.02.2025 roku pismo od Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie § 18 ust. 4 Regulaminu oraz Rozdziału XVII SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Pytanie:

„Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na koagulant chlorku poliglinu spełniającego parametry techniczne opisane w rozdziale IV, posiadającego atest PZH oraz zgodnego z ujednoliconą normą europejską EN883:2004 Typ 1 o nazwie handlowej innej niż PAX 18?”

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty na wykonywanie dostaw koagulantu chlorku poliglinu spełniającego parametry techniczne opisane w rozdziale IV, posiadającego atest PZH oraz zgodnego z ujednoliconą normą europejską EN883:2004 Typ 1 o nazwie handlowej innej niż PAX 18.

Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż prowadzi proces technologiczny uzdatniania wody w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZY UZDATNIANIU WODY W ZAKŁADZIE UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA JAROSŁAWIA. Zapisy ww. dokumentu wskazują bezwzględnie, iż jedynym dopuszczonym preparatem, który można stosować w procesie koagulacji jest PAX 18.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia są dla potencjalnych wykonawców wiążące i należy je obligatoryjnie ująć w składanych ofertach oraz że nie powodują one zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania.

Prezes Zarządu

mgr Piotr Kuchta